



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail: mchs29@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по  
Архангельской области  
(наименование органа государственного надзора)

г. Архангельск, ул. Дежневцев д. 10, тел. 69-96-70, E-mail: primorogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1  
**об устранении нарушений**

*Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат» (далее – ГБУ СОССЗН АО «Ширшинский ПНИ»), ИНН 2921000978*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения *врио начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Жвакина Артемия Николаевича от «29» января 2021 года № 11*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «08» февраля 2021 года по «04» марта 2021 года: *старшим инспектором ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Полищуком Романом Викторовичем* проведена плановая выездная проверка объекта(-ов) защиты – *здание корпуса для интерната по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Ширшинский д. 1, корп. 2*

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заместителем директора по общим вопросам ГБУ СОССЗН АО «Ширшинский ПНИ» Фирсовым Ильей Сергеевичем, механиком ГБУ СОССЗН АО «Ширшинский ПНИ» Поповым Олегом Павловичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальнях	ст. 4 ч. 2 ч. 3, ст. 5 ч.1, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г.	03.03.2022 г.	



	помещения имеют уровень звука менее 70 дБА (протокол испытаний от 08.02.2021 г. и экспертное заключение № 14-21 от 20.02.2021 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ).	3.13130.2009; п. 3.16 НПБ 104-03.		
2.	Не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее – ППР).	03.03.2022 г.	
3.	Для линий связи и технических средств светового и звукового оповещения, применяемыми на объекте приборами и устройствами, не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности.	ст. 83 ч. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.	03.03.2022 г.	
4.	Не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, об обслуживании и проверке водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, о перекатке пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), о проверке автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).	п. 54 ,п. 48, п. 50, п. 42 ППР.	03.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Полищук Роман Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«04» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ СОССЗН АО «Ширшинский ПНИ» Янсон

Константин Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

« 04 » марта 2021 г.

